



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013

тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11

E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru, http: //www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805 , ОГРН 1050302662288 , ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«28» апреля 2021 г.

№60

г. Улан-Удэ
(место составления)

При проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Бальжановой В.Е. №49 от «30» марта 2021г. в отношении

Наименование юридического лица – Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №46 г. Улан-Удэ» ОГРН (ГРН) 1020300977960, ИНН 0323092545

Юридический адрес предприятия – 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.8

Фактический адрес предприятия – 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.8

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем:
выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

1. Грузовой лифт для перевозки сырья (полуфабрикатов) находится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.9 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 2.4.6.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее – СП 2.4.3648-20), предписывающего, что предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции; технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным.

2. В горячем цехе облицовочная плитка стен местами не целостная с трещинами, механическими повреждениями, а также в горячем цехе и в моечном отделении полы покрашены, краска трескается, образуя сколы, что является нарушением п. 2.16. внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания

должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

(указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:


1. Устранить нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 провести ремонт или замену грузового лифта для перевозки сырья (полуфабрикатов).
2. Устранить нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, провести замену настенных плит (со сколами на новые), а также покрасить пол в производственных и бытовых помещениях.
(указать перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №46 г. Улан-Удэ» ОГРН (ГРН) 1020300977960, ИНН 0323092545

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица либо гражданина

Законный представитель юридического лица

Директор МАОУ «СОШ №46»
должность


подпись

Ринчиндоржиева Е.И.
фамилия, инициалы


Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия – **«01» сентября 2021 года**

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по РБ


(Подпись)

Амбаева Ю.А.
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «28» 04 2021 г.

Директор МАОУ «СОШ №46»
должность


подпись

Ринчиндоржиева Е.И.
фамилия, инициалы